

DE INSTALLATIE IS CONFORM

Datum(s) van controle: 28/11/2022 **Uitgiftedatum verslag:** 28/11/2022
Verslagnummer: 0552-221128-04

Identificatie van het erkend organisme en de agent-bezoeker:

Naam: Technisch Bureau Verbrugghen
Adres: Neerveldstraat 109 bus 6, 1200 Brussel
T: 03 216 28 90 E: btv.antwerpen@btvcontrol.be Ondernemingsnummer: 0406.486.616
De agent-bezoeker: nummer 0552

Identificatie van derden:

Opdrachtgever: DW TECHNICS
Adres: EDEGEMSESTRAAT 96, 2640 MORTSEL
Naam eigenaar, uitbater of beheerder: BME ESTATE
Adres: HOGE WEG 165, 2940 STABROEK
Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk: DW TECHNICS
Adres: EDEGEMSESTRAAT 96, 2640 MORTSEL
BTW-nummer:

Identificatie van de elektrische installatie:

Naam: BME ESTATE
Adres: HOGE WEG 165, 2940 STABROEK
EAN- code:
Nummer teller: 84888647-99
Private hoogspanningscabine: Nee
Type installatie: werkeenheid

Gegevens van de controle:

Type controle volgens Boek 1 - KB 08/09/2019: Gelijkvormigheidscontrole voor ingebruikname - belangrijke wijzigingen/uitbreiding (6.4)
Datum uitvoering van de installatie: Vanaf 01/10/1981 tot 01/06/2020, Vanaf 01/06/2020

Informatie inhoud controle: Geen

Afwijking(en) deel 8 Boek 1 - KB 08/09/2019: toegepast
Ander(e) wettelijk(e) kader(s): n.v.t.



Gegevens van de elektrische installatie:

Spanning en aard van de stroom: 3 x 400V + N
 Voedingsleiding hoofdbord: Type: XVB - Doorsnede: 4 x 25 mm²
 Type aardelektrode: Onbekend
 Aantal borden: 4

Nominale waarde bescherming aansluiting: 80A
 Type algemene schakelaar: 4P 88A/300mA
 Type aardverbindingssysteem: TT
 Aantal stroombanen: 1+45+29+15 (reserve inbegrepen)

BESCHRIJVING:

Zie stroombaanschema's en situatieplannen
 Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 88 A 300 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 63 A 300 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 2P 63 A 300 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 2P 63 A 30 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's



Document met uitwendige invloeden: Aanwezig bij schema's
 Ref. lijst evacuatiewegen en moeilijk evacueerbare ruimten: Aanwezig bij schema's
 Documenten van de veiligheidsinstallaties: Geen meegedeeld
 Documenten van de kritische installaties: Geen meegedeeld
 Situatieplan van de aardverbindingen: n.v.t.
 Ref. verslag gelijkvormigheidscontrole: n.v.t.
 Plaatsaanduiding ondergrondse leidingen: n.v.t.

Resultaten van de controle:

Metingen en beproevingen:

Spreidingsweerstand van de aardverbinding: 1,9+10,1 Ohm Waarde van de algemene isolatieweerstand: 10 MOhm
 Test van de differentieelstroominrichtingen via testknop: OK
 Test van differentieelstroominrichtingen via opwekken foutlus: OK
 Continuïteit van de beschermingsgeleiders: OK

Vastgestelde inbreuken:

Geen

Opmerkingen:

Geen

Besluit van de controle:



- 1. De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie. De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 28/11/2027**

Tijdstip van afwerking:

De technisch directeur, ir. Bart van Rossum


