

DE INSTALLATIE IS CONFORM

Het onderzoek gebeurt volgens werkinstructie 10leo06 of 10leo08 op basis van de hieronder vermelde voorschriften.

Uw controle werd uitgevoerd door BTV VZW, kantoor BTV Antwerpen, Van der Sweepstraat 3, 2000 ANTWERPEN
T: 03 216 28 90, E: btv.antwerpen@btvcontrol.be

Verslagnummer: 0043-161006-01 Datum van het onderzoek : 06/10/2016
Extra controle datums

ALGEMENE GEGEVENS:

ADRES INSTALLATIE : DE BUSSCHERE JOZEF
RIDDER WALTER VAN HAVRELAAN 114 / 3
2900 SCHOTEN

Visualisatie van de installatie


EIGENAAR : DE BUSSCHERE JOZEF
Adres : KINDERWELZIJSSTRAAT 52
2920 KALMTHOUT

OPDRACHTGEVER : WUYTS KARL
Adres : ZANDSTRAAT 114
2960 SINT-JOB-IN-'T-GOOR

INSTALLATEUR : WUYTS KARL
Adres : ZANDSTRAAT 114
2960 SINT-JOB-IN-'T-GOOR

BTW of IK : BE0687.196.696.

EAN : / **Teller nr.** 8.121.106. **Index :** 082636,5.



ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN:

Aard installatie :	Wijziging /	Type der Lokalen :	Appartement 1' Verdieping
Begin werken fundering:	Na 01/10/81	Elektrische installatie :	Rechts
Aansluiting spanning :	3x400V + N	AREI art. :	Na 01/10/81
Voedingskabel hoofdbord :	4 x 6 mm ²	AREI art. :	86
Type van de aardelektrode:	Lus	Bescherming van de aansluiting :	Gi4/20 A
Aantal borden :	2	Alg. schakelaar: type :	4p 40A/300mA
Uitwendige invloedsfactoren :	N.v.t.	Aantal eindstroombanen :	18
		Schema :	TT

ONDERZOEK:

Controlebezoek volgens : AREI art. 271,
Aard van het onderzoek : Controlebezoek

METINGEN:

RA: 5 Ohm **RI tot** 100 MOhm

Schema's

