ATK

Vereniging voor Arbeidsveiligheid door Techniek en Controle v.z.w.

Externe Dienst voor Technische Controles

Mechelsesteenweg 247-249 - 2820 BONHEIDEN
Telefoon 015/55 51 51

STROOMLEVERANCIER:
Teller nr.: ..... DAG - NACHT
Index:

VERSLAG NR TL / 06 / 06 / 0
ADRES INSTALLATIE: WINKELHAAKSTR 8
2170 MERKSEM
EIGENAAR: DUPONT VOORNEVELD
Adres: Winkelhaakstr 8
OPDRACHTGEVER: Merksem
Adres:
INSTALLATEUR:
Adres:
~~BTW~~ of IK:

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

1. IDENTIFICATIE EN BESCHRIJVING:

Datum van 2e onderzoek: 09/01/2006 Aanvulling van verslag nr. WV/05/684-0

Aard installatie: Nieuwe - ~~Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Bestaande - Verzwaring~~ ; Type der lokalen: huishoudelijk

Begin werken: Fundering voor - ~~na~~ 1.10.81 ; Elektrische installatie ~~voor~~ - na 1.10.81 - ..... Met ~~Zonder BA4 /~~ BA5 - AREI art. 86 - ~~87~~ -

Aansluiting: Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting: MAX 40 A Alg. schakelaar: type: 40

Netaftakkabel: type: EXVB 4x10 mm² Voedingskabel hoofdbord: type: XVB 2x10 mm²

Type aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider - diepteaarding Aardverbindingssysteem TT - TN - IT -

Aantal borden : 1 ; Aantal eindstroombanen: ..... ; RA: 24,5 Ohm; RI tot: 750 Mohm.

BESCHRIJVING: zie schema's in bijlage

ADS 40/0,03A → A-B-D-E-G-H-I-J-K-L-N-O
+ 40/0,03A → C-F-M-P

2. INHOUD VAN DE CONTROLE:

Gelijkvormigheidsonderzoek - Controlebezoek volgens: (AREI art. 270) (~~AREI art. 271~~) (~~AREI art. 276~~)

De controle wordt uitgevoerd volgens TPR- E12, E~~12P~~,

De geïnstalleerde ADS stemmen overeen met de waarde van de spreidingsweerstand van de aardelektrode: ja - ~~neen~~

De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden der respectievelijke stroombanen: ja - ~~neen~~

NOTA'S

3. INBREUKEN / OPMERKINGEN

GEEN

VISUM VAN DE VERDELER

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: zie keerzijde

DE AGENT - ONDERZOEKER
naam + handtekening

4. BESLUIT De installatie is - ~~niet~~ - conform. De algemene ADS - ~~was~~ - werd - verzegeld en het (de) ééndraadsschema('s) en het (de) opstellingsschema('s) voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 09/01/2031 (art.271 AREI)(art.276 AREI) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
De installatie mag - ~~niet~~ - in dienst - gesteld worden - ~~blijven - indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.~~
De installatie - voldoet - ~~niet~~ - aan de voorschriften van de stroomleverancier.

CONTROLEORGANISME
ATK vzw
2820 BONHEIDEN
Agent Onderzoeker
P. FLOREN

E06 model LS/02/2004