VERSLAG VAN ONDERZOEK: ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Verslag Nr:
47.339

Datum van bezoek:
20-06-2024
Plaats van het onderzoek:
Turnhoutsebaan 287 2100 Deurne België

Inspecteur:
Hasan Ozdemir
Aard onderzoek:
Controlebezoek (Livre 1 6.5)

De datum van opstelling:
20-06-2024 12:15:44
Volgend controlebezoek:
20-06-2029

Installatietester: TI-037/6278044

Opdrachtgever

Naam	PEB Certi
Adres	Blaisantvest 105 -, 9000 Gent
Telefoon	+32 2 466 45 66 +32 489 22 26 97
Email	

Wetgeving

663 - INSP

AREI. Algemeen Reglement op de elektrische installaties.

Identificatie van de elektrische installatie

Adres van de installatie	Turnhoutsebaan 287 2100 Deurne België
Appartement aanduiding	Gelijkvloers links
Gebouw	Niet-huishoudelijk Bellini restaurant
Eigenaar	SK NET BV
Adres van de eigenaar	Turnhoutsebaan 287 2100 Deurne België
Installateur	Bellini Resto
Fudamenten	vóór 81
Datum van de uitvoering van de installatie	Vanaf 01/06/2020 en vóór 01/06/2023

Gegevens verdeler

DNB	Fluvius
Nummer teller	36197280
EAN code	
Meter/bord verbinding	XVB 4X10
Net spanning	3 x 400 V + N
Maximum beveiliging	40 A 4P

Onderzoek

Schema's	Equipotentiale verbindingen
OK	OK

Beschrijving van de installatie	Zie schema's
Aantal verdeelborden	1
Hoofd differentieelschakelaar	300mA - 40A - type A
DK Test van DSR	OK
ΔIn	OK
Controle van de staat	OK
Opgesteld materieel	OK
Beschermingsinrichtingen tegen directe aanraking	OK
Beschermingsinrichtingen tegen indirecte aanraking	OK
Beschermingsinrichtingen tegen overstroom	OK
Type aardelectrode	Baar
Weerstand aardelectrode (Ω)	7
Isolatiemeting (MΩ)	0,65

Afwijkende beschikkingen voor bestaande huishoudelijke elektrische installaties oud AREI waren toegepast (Boek 1 8.2.2)

Besluit

BESLUIT : CONFORM

De door Atlas Contrôle uitgevoerde inspectie was gericht op de zichtbare delen van de installatie die normaal toegankelijk zijn. De elektrische installatie voldoet aan de : eisen van Boek 1 van de AREI (Koninklijk Besluit van 5/03/2023: C-2023/4114) betreffende elektrische installaties met lage en zeer lage spanning. Atlas Contrôle verklaart dat de inspecteur het differentiële stroombeveiligingsapparaat, dat aan het begin van de elektrische installatie is geplaatst, heeft verzegeld en dat hij het (de) ééndraadschema('s) en de plaatsingstekening(en) heeft goedgekeurd. Het volgende controlebezoek moet uiterlijk in 5 jaren worden afgelegd.

Handtekening van de inspecteur